

Paysandú, 20 de Diciembre de 2021.-

Comunicado 3

Licitación Abreviada 105736/1, Obra 885.-

Referente a “Proyecto, Construcción y Montaje de Galpón, ciudad de Paysandú”

Según consultas realizadas, se brindan las siguientes respuestas:

Consulta 1:

¿Qué espesor de panel se debe considerar para la opción de cubierta tipo Isorooft?

Respuesta 1:

Se puede considerar cubierta portante tipo Isorooft de 100 mm de espesor.

Consulta 2:

En memoria figura:

“10.5.1 Suministro y montaje de estructura metálica

b) Las dimensiones del galpón serán las siguientes:

Tendrá tres accesos, uno en fachada, uno lateral y uno en contrafachada de 6 m de ancho y 5 m de altura, debiéndose indicar sus detalles en planos y memorias”.

Luego dice:

“10.8. TERMINACIONES

El proyecto deberá incluir 2 aberturas corredizas de 6 m de ancho. Una en la fachada y otra en la contrafachada, presentándose su detalle al DO, previo a su ejecución”.

De acuerdo a lo anterior preguntamos, ¿cuántos accesos consideramos en la propuesta?

Respuesta 2:

Deberá tener 3 aberturas, de las dimensiones indicadas.

Consulta 3:

¿Para los cerramientos laterales consideramos chapa trapezoidal galvanizada, calibre 24 y 20% de chapas translúcidas?

Respuesta 3:

La propuesta es aceptable.


NOELLA SATURNO
ENCARGADA DE
OFICINA DE COMPRAS