




- NOTAS:**
- 1) Longitud total de la red: 1145 m.
 - PVC Ø 250 - 1145 m
 - 2) Los diámetros indicados son exteriores y se miden en milímetros.
 - 3) Las medidas son aproximadas y se ajustarán en obra.
 - 4) La instalación de tuberías, pruebas, reposiciones, registros, etc. deberán ajustarse a lo establecido por el Pliego de Condiciones Generales para obras de saneamiento.
 - 5) Salvo indicación en contrario, el material de las tuberías de PVC será según Norma ISO - 4435 Serie 20.
 - 6) Los aros de goma serán de caucho sintético, tipo doroproeno o similar, según Norma UNIT 788, aptos para líquido residual.
 - 7) A los tramos con tapada inferior a 0,90m se les hará la correspondiente protección.

REFERENCIAS:

- ===== Tubería existente
- Tubería a construir
- Registro existente
- Registro terminal existente
- Registro proyectado
- Registro de segunda
- Cámara terminal
- Pozo de bombeo proyectado.



- PC Profundidad de cámara
- CZ Cota zampeado
- CT Cota terreno
- Mat. Material
- Ø Diámetro
- L Longitud
- P Pendiente

	INTENDENCIA DE PAYSANDU REALOJO PADRÓN 6627 CIUDAD DE PAYSANDU	
	RED DE ALCANTARILLADO PLANIMETRÍA	
Técnico: Ing. D. Bengoechea	Escala 1:2500	Fecha: Marzo 2023
<h1>S03</h1>		
ADMINISTRACION DE LAS OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO		
GERENCIA REGION LITORAL NORTE  Ing. Victor Cestau GERENTE REGION LITORAL NORTE	OFICINA TECNICA DE Poysondú DEPARTAMENTO Poysondú LOCALIDAD Poysondú	FECHA Marzo 2023 ESCALA 1/2500 N°
Ing. Pablo Tolosa ING. DE APOYO TECNICO	Ing. Tomas Carrvalido JEFE TECNICO DEPARTAMENTAL	